

АКТ по проверке энергосбережения в образовательных учреждениях города Обнинска от 04.12.12 2012 г.

Комиссия в составе

Случко М.А., зам. Начальника УОО. председатель

Маркина Е.В., главный специалист отдела мониторинга и анализа качества образования, член комиссии

Захаркина Н.Н., инспектор-специалист 1 кат. отдела развития образования, член комиссии.

В присутствии Директора МБОУ СОШ №13 Глазковой Н.В.

Провела мониторинг по энергосбережению на основании Приказа Управления общего образования Администрации города Обнинска №258 от «26» ноября 2012г. в ОУ МБОУ СОШ №13

По следующим вопросам:

1. Наличие документов по энергосбережению:

(приказы, программа энергосбережения, отчет о проведении энергетического обследования)

проводится энергоаудит

2. Проверка температурного режима в учебных помещениях.

1 этаж №104-23°C, №103-23°C, №102-24°C, №101-24°C, №105-23°C, №106-24°C

2 этаж №204-23°C, №207-23°C, №206-23°C, №205-23°C, №204-22°C, №203-23°C, №202-22°C, №201-23°C, №209-25°C, №210-24°C, №211-23°C, №212-25°C, №213-24°C, №214-24°C

3 этаж. №314-25°C, №315-24°C, №313-23°C, №312-24°C, №311-24°C, №310-25°C, №305-24°C, №308-25°C, №307-25°C, №306-24°C, №305-25°C, №304-23°C, №303-25°C, №302-24°C, №301-23°C

3. Проверка состояния утепления окон и дверей в учебных помещениях.

1 этаж №104-нет, №103-да, №102-да, №101-да, №105-да, №106-да

2 этаж утепление

3 этаж утепление

4. На основании выше изложенного комиссия рекомендует:

Учебные помещения соответствуют требованиям СанПиН

Председатель комиссии:

Случко М.А.

Случко М.А., Зам. начальника УОО

Члены комиссии:

Маркина Е.В. Главный специалист отдела мониторинга и анализа качества образования.

Захаркина Н.Н.

Захаркина Н.Н., Инспектор-специалист 1 кат. отдела развития образования

С актом ознакомлен

Директор

Директор (Заведующий)